

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός (1) επίτοιχου
ηλεκτρικού λέβητα ισχύος τάσης λειτουργία
18 KW-400V και
β) ενός (1) ηλεκτρονικού – ψηφιακού
χρονοθερμοστάτη με εβδομαδιαίο
πρόγραμμα, για τις ανάγκες του Π.Σ. 4ΔΚ
Γεράκη, του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού οικ..
έτους 2018**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την: α) προμήθεια ενός (1) επίτοιχου ηλεκτρικού λέβητα ισχύος τάσης λειτουργίας 18 KW-400V και β) ενός (1) ηλεκτρονικού–ψηφιακού χρονοθερμοστάτη με εβδομαδιαίο πρόγραμμα, για τις ανάγκες του Π.Σ. 4ΔΚ Γεράκη ,του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού οικ.. έτους 2018.

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **#1.326,80# € (χιλίων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.30 Δ15 Κ.Α. 7131.011 «Προμήθεια μηχανημάτων θέρμανσης»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στον χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών στου χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία από την ημερομηνία κοινοποίησης πρόσκλησης ανάθεσης.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί και που θα οφείλεται σε κακή ποιότητα ή κατασκευή των ειδών, θα πρέπει να αποκατασταθεί από τον προμηθευτή εντός (3) τριών ημερών το αργότερο, αφότου ειδοποιηθεί από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά την παράδοση του λέβητα και του χρονοθερμοστάτη με εβδομαδιαίο πρόγραμμα να παραδώσει την εγγύηση που θα ισχύει για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α		ΕΙΔΟΣ
1	1.1	Επίτοιχος ηλεκτρικός λέβητας ισχύος 18 KW-400V για κεντρική θέρμανση, που να διαθέτει: • Γενικό διακόπτη λειτουργίας (απομονώνει φάση και ουδέτερο) • Διακόπτες επιλογής ισχύος λειτουργίας 0% - 50% -100% • Θερμοστάτη ασφαλείας 110°C • Θερμόμετρο και μανόμετρο • Κυκλοφορητή μεταβλητών στροφών • Κλειστό δοχείο διαστολής 7 λίτρων • Θερμοστάτη ρύθμισης επιθυμητής θερμοκρασίας λειτουργίας • Πρεσοστάτη ασφαλείας χαμηλής πίεσης λέβητα 0.6 bar • Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar
	1.2	Χρονοθερμοστάτης ηλεκτρονικός–ψηφιακός, με εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Χ. ΡΑΠΤΗΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ