

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
 Δ/ση Παιδικών Σταθμών
 Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
 Ταχ. Δ/ση: Σάμου 95
 Ταχ. Κώδικας: 104 40 Αθήνα
 Πληρ: Β. Δέλλας
 Τηλ.: 210-8222623
 e-mail: texn.support@dbda.gr

Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρων για τις ανάγκες των κτηρίων του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού οικ. ετών 2026-2027

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Α. Γενικά

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως προς αντικατάσταση υπαρχόντων ακατάλληλων λόγω παλαιότητας (20ετίας) για την προστασία των παιδικών σταθμών και λοιπών κτηρίων του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού οικ. ετών 2026 - 2027.

Ως διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ έως τις 31/12/2027.

Οι πυροσβεστήρες θα συνοδεύονται με τις μεταλλικές βάσεις στήριξής τους. Όλοι οι πυροσβεστήρες θα είναι καινούργιοι με έτη κατασκευής 2026 και 2027 για παράδοση το αντίστοιχο έτος.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **#36.952,00#€ (τριαντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΑΛΕ **030.3120989 «Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός»** ο οποίος αναλύθηκε από την υπηρεσία μας στον ΑΛΕ **030.3120989004 «Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης»** προϋπολογισμού οικ. ετών 2026 - 2027.

Δαπάνη ποσού **#16.616,00#€ (δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων δεκαέξι ευρώ)** θα βαρύνει τον τρέχοντα προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2026. Το δε υπόλοιπο ποσό των **#20.336,00#€ (είκοσι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ)** θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2027.

Στην τιμή της προμήθειας των πυροσβεστήρων θα περιλαμβάνεται εκτός του κόστους προμήθειας του πυροσβεστήρα το κόστος των βάσεων στήριξης και το κόστος τοποθέτησης αυτών, των μικροϋλικών και γενικά το κόστος οποιασδήποτε δαπάνης απαιτηθεί για την πλήρη, σωστή και ασφαλή προμήθεια και τοποθέτηση των πυροσβεστήρων.

Οι προς παράδοση πυροσβεστήρες θα είναι:

- 1) Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς κόνεως τύπου **PA 6 kg**
- 2) Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς κόνεως τύπου **PA 12 kg**
- 3) Πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως τύπου **PO 12 Kg**

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει **τμηματικά** σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και τις υποδείξεις της υπηρεσίας στα κτήρια του Δ.Β.Α., έπειτα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας σε χώρους, ποσότητες και χρόνο που θα υποδείξει αυτή εντός των ετών 2026 και 2027.

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά στο 100% της αξίας του εκάστοτε παραστατικού.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό και παρακολούθηση της προμήθειας, είναι αναγκαίο και απαραίτητο **η ανάθεση να γίνει επί του συνόλου της μελέτης σε έναν ανάδοχο.**

Το Δ.Β.Α. διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί, για οποιοδήποτε λόγο, στην προμήθεια οποιοδήποτε υλικού σε είδος ή και σε ποσότητα, ανεξαρτήτως αν αυτά προβλέπονται στην παρούσα μελέτη. Στην

περίπτωση αυτή ο ανάδοχος παραιτείται του δικαιώματός καταβολής από το Δ.Β.Α. της αντίστοιχης αμοιβής.

Β. Διαδικασία προμήθειας

Ο ανάδοχος, με βάση τα μητρώα των πυροσβεστήρων, που θα του δοθούν από την υπηρεσία, θα αντικαθιστά κατόπιν έγγραφης εντολής της υπηρεσίας τους ακατάλληλους λόγω παλαιότητας με καινούργιους και θα αποστέλλει στο Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας του Δ.Β.Α.:

- α) **Μητρώο παραδοτέων πυροσβεστήρων ανά κτήριο** σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή xls και pdf, στο οποίο θα αναγράφονται σε αναλυτική κατάσταση όλα τα στοιχεία τους,
- β) **Βεβαίωση ακατάλληλότητας** για τους ακατάλληλους και
- γ) **Υπεύθυνη Δήλωση** ανά κτήριο για την προμήθεια των πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Γ. Δικαιολογητικά υποψήφιου αναδόγου

Στην προσφορά του κάθε ενδιαφερομένου κατατίθενται μεταξύ άλλων και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. **Υπεύθυνη δήλωση** στην οποία θα δηλώνουν α) ότι δύναται να αναλάβει την εν λόγω προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρων β) την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της υπηρεσίας και οτιδήποτε απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.
2. **Υπεύθυνη δήλωση** στην οποία θα δηλώνεται ότι οι υπό προμήθεια πυροσβεστήρες θα καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2 (δύο) έτη από την ημερομηνία παράδοσης. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη αντικατάστασης πυροσβεστήρα (πχ λόγω βλάβης) αυτή θα γίνεται εντός 2 ημερών από την ειδοποίηση της υπηρεσίας, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνσή της.
3. **Έγγραφο - προσπέκτους** των ειδών που προσφέρει στα οποία θα καθορίζονται επακριβώς τα προς προμήθεια είδη καθώς και τα πιστοποιητικά και τα χαρακτηριστικά αυτών (στην ελληνική γλώσσα).

Δ. Υποχρεώσεις αναδόγου - θέματα ασφάλειας

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα Υγιεινής και Ασφαλείας καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή τους.

Ο ανάδοχος παραμένει ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την μεταφορά και τοποθέτηση των υλικών και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων Υγιεινής και Ασφαλείας αλλά και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτήν, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.

Για κάθε τυχόν ατύχημα που θα προκύψει στο προσωπικό του μειοδότη προμηθευτή ή σε τρίτους ή για οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από τον μειοδότη προμηθευτή, βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος και υποχρεούται να αποζημιώσει ή να αποκαταστήσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη ή ζημιά που τυχόν προξενηθεί.

Η μεταφορά και η τοποθέτηση των πυροσβεστήρων θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην διασαλευτεί η λειτουργία των παιδικών σταθμών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι πυροσβεστήρες θα τηρούν τις πιστοποιήσεις EN-3, CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης.

Οι προσκομιζόμενοι πυροσβεστήρες θα φέρουν σήμανση CE. Θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία των προδιαγραφών τους και του εργοστασίου παραγωγής τους. Θα πρέπει να αναγράφεται ανεξίτηλα επάνω στους πυροσβεστήρες η ημερομηνία επανελέγχου τους. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές όσον αφορά το σχήμα την ποιότητα τις διαστάσεις, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους (ερυθρού χρώματος βαφή RAL 3000).

Πυροσβεστήρας φορητός PA 6 kg

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6 kg (τύπου MOBIAK) με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21A, 113B, C και πιστοποιημένος κατά CE και EN-3. Οι πυροσβεστήρες θα περιέχουν ως κατασβεστικό μέσο ABC 40%, διηλεκτρικής αντοχής, μη διαβρωτικά στοιχεία μηχανών και εγκαταστάσεων και ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Κάθε πυροσβεστήρας αποτελείται από το κυρίως κυλινδρικό δοχείο κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα, με χειρολαβή μεταφοράς, λάστιχο εκτόξευσης και βαλβίδα τύπου σκανδάλης. Επίσης θα φέρει ασφάλεια κλειστρου με βαλβίδα εκτόνωσης υπερπίεσης, μεταλλικό μανόμετρο και στήριγμα τοποθέτησης. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: πίεση λειτουργίας 15 bar - 20 °C. Δραστικό μήκος εκτόξευσης 5-6 m.

Πυροσβεστήρας φορητός PA 12 kg

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 12 kg (τύπου MOBIAK) με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 43A, 183B, C και πιστοποιημένος κατά CE και EN-3. Οι πυροσβεστήρες θα περιέχουν ως κατασβεστικό μέσο ABC 40%, διηλεκτρικής αντοχής, μη διαβρωτικά στοιχεία μηχανών και εγκαταστάσεων και ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Κάθε πυροσβεστήρας αποτελείται από το κυρίως κυλινδρικό δοχείο κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα, με χειρολαβή μεταφοράς, λάστιχο εκτόξευσης και βαλβίδα τύπου σκανδάλης. Επίσης θα φέρει ασφάλεια κλειστρου με βαλβίδα εκτόνωσης υπερπίεσης, μεταλλικό μανόμετρο και στήριγμα τοποθέτησης. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: πίεση λειτουργίας 15 bar - 20 °C. Δραστικό μήκος εκτόξευσης 5-6 m.

Πυροσβεστήρας οροφής PO 12 Kg

Αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως 12 kg (τύπου MOBIAK) πολλαπλής κατασβεστικής ικανότητας A, B, C και πιστοποιημένος κατά CE και ΕΛΟΤ 1279. Οι πυροσβεστήρες θα περιέχουν ως κατασβεστικό μέσο ABC 40%. Το δοχείο θα φέρει στόμιο με προσαρμοσμένη κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) η ενεργοποίηση του οποίου θα πραγματοποιείται με στοιχείο τύπου εύθραυστου βολβού ή τηκόμενο και εκτόξευση της γόμωσης όταν η θερμοκρασία του χώρου ανέλθει στους 68 °C. Επίσης θα φέρει μεταλλικό μανόμετρο και στήριγμα τοποθέτησης.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2026

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

B. ΔΕΛΛΑΣ

M. ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ

M. ΛΕΛΕΔΑΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Β.Α. ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ**Α) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ**

| 1^η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | | |
|---|---|--------------------------|
| 1Δ.Κ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Πειραιώς 51, Πλ.Κουμουνδούρου, 105 53 e-mail: dba.1dk.peiraios@cosmotemail.gr | 210 3252158 |
| 1Δ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ | Μαυρομιχάλη 63, Νεάπολη, 106 80 e-mail: dba.1dk.mavromichali@cosmotemail.gr | 210 3604668 |
| 1 Δ.Κ. ΦΑΒΙΕΡΟΥ | Φαβιέρου 17 Α, Πλ. Βάθη, 104 38 e-mail: dba.1dk.favierou@cosmotemail.gr | 210 5225292 |
| 1Δ.Κ. ΝΟΤΑΡΑ & ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | Νοταρά 34 & Δεληγιάννη, Εξάρχεια, 106 83 e-mail: dba.1dk.notara@cosmotemail.gr | 210 8222588 |
| 1Δ.Κ. ΛΥΣΙΟΥ | Λυσίου 3, Πλάκα, 105 56 e-mail: dba.1dk.lisiou@cosmotemail.gr | 210 3225681 |
| 1Δ.Κ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | Θεμιστοκλέους 71, Εξάρχεια, 106 83 e-mail: dba.1dk.themistokleous@cosmotemail.gr | 210 3300880 |
| 1Δ.Κ. ΤΣΑΜΗ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ | Τσάμη Καρατάσου 64, Κουκάκι, 11741 e-mail: : dba.1dk.ts.karatasou@cosmotemail.gr | 210 9235086 |
| 2^η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | | |
| 2ΔΚ ΝΙΚΟΣΘΕΝΟΥΣ | Νικοσθένους 40, Παγκράτι, 116 35 e-mail: dba.2dk.nikosthenous@cosmotemail.gr | 210 7241205 |
| 2Δ.Κ. ΠΥΘΕΟΥ | Πυθέου & Αγκύλης 30, Κυνοσάργους, 11743 e-mail: dba.2dk.pitheou@cosmotemail.gr | 210 9239200 |
| 2ΔΚ. ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ | Πρωταγόρου 1 & Αράτου, Παγκράτι-Στάδιο, 116 35 e-mail: dba.2dk.protagora@cosmotemail.gr | 210 7525002 |
| 2ΔΚ. ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ | Λαγουμιτζή 55 & Θυμοχάρους 8, Νέος Κόσμος, 117 45 e-mail: dba.2dk.lagoumitzi@cosmotemail.gr | 210 9017300 |
| 2Δ.Κ. ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ | Βίνκελμαν 4, Αγ. Αρτέμιος Γούβας - Παγκράτι, 116 32 e-mail: dba.2dk.vinkelman@cosmotemail.gr | 210 7512666 |
| 2Δ.Κ. ΑΝΑΞΑΡΧΟΥ | Αναξάρχου 6, Αγ.Αρτέμιος Γούβας - Παγκράτι, 116 31 e-mail: dba.2dk.anaxarchou@cosmotemail.gr | 210 7564531 |
| 2Δ.Κ. ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ Β΄ | Κριναγόρου 11, Νέος Κόσμος, 117 45 e-mail: dba.2dk.krinagorou.b@cosmotemail.gr | 210 9017341 |
| 2Δ.Κ. ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ Α΄ | Κριναγόρου 9, Νέος Κόσμος, 11745 e-mail: dba.2dk.krinagorou.a@cosmotemail.gr | 210 9010336 |
| 2ΔΚ. ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ Γ΄ | Κριναγόρου 13, Νέος Κόσμος, 11745 e-mail: dba.2dk.krinagorou.c@cosmotemail.gr | 210 9012773 |
| 2Δ.Κ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | Εργοτίμου 22& Ιοφώντος 3, Παγκράτι 11634 e-mail: dba.2dk.pagratiou@cosmotemail.gr | 210 7221123 |
| 3^η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | | |
| 3Δ.Κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ | Σπύρου Πάτση 56, Βοτανικός, 118 55 e-mail: dba.3dk.s.patsi@cosmotemail.gr | 210 3462958 |
| 3Δ.Κ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ | Αθηνοδώρου 61, Κ. Πετράλωνα, 118 53 e-mail: dba.3dk.athinodorou@cosmotemail.gr | 210 3424987 |
| 3Δ.Κ. ΚΥΚΛΩΠΩΝ | Κυκλώπων 9, Α. Πετράλωνα, 118 52 e-mail: dba.3dk.kiklopon@cosmotemail.gr | 2103466588 2103467955 |
| 3Δ.Κ. ΠΕΡΣΕΩΣ | Περσέως 2 & Συμμαχιδόν, Κ. Πετράλωνα, 118 54 e-mail: dba.3dk.perseos@cosmotemail.gr | 210 3422361 |
| 3Δ.Κ. ΑΛΟΠΗΣ | Αλόπης 40, Κάτω Πετράλωνα, 118 53 e-mail: dba.3dk.alopis@cosmotemail.gr | 2105229242 |
| 3Δ.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ | Θερμοπυλών 36-38 & Λεωνίδου Κεραμικός 104 35 e-mail: dba.3dk.thermopylon@cosmotemail.gr | 2105202188 |

| 4^η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | | |
|---|---|-------------|
| 4Δ.Κ. ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ | Μοναστηρίου & Παλαμηδίου, Ακ.Πλάτωνος,10441 e-mail: dba.4dk.palamidiou@cosmotemail.gr | 210 5140662 |
| 4Δ.Κ. ΛΕΝΟΡΜΑΝ | Λεάνδρου & Ιφιγενείας 54, Κολοκυνθού, 104 43 e-mail: dba.4dk.lenorman@cosmotemail.gr | 210 5125634 |
| 4Δ.Κ. ΤΙΜΑΙΟΥ | Τιμαίου 2 & Παλαμηδίου, Ακ.Πλάτωνος, 104 41 e-mail: dba.4dk.timeou@cosmotemail.gr | 210 5134426 |
| 4Δ.Κ. ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ Α΄ | Ευαλκίδου 55, Λόφος Σκουζέ, 104 44 e-mail: dba.4dk.evalkidou.a@cosmotemail.gr | 210 5152656 |
| 4Δ.Κ. Α΄ ΣΕΠΟΛΙΩΝ | Σιώκου 13 & Αυλώνος, Σεπόλια, 104 43 e-mail: dba.4dk.a.sepolion@cosmotemail.gr | 210 5154225 |
| 4Δ.Κ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Β΄ | Επιδάυρου 69, Κολωνός, 104 44 e-mail: dba.4dk.epidavrou.b@cosmotemail.gr | 210 5125039 |
| 4Δ.Κ. ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ Β΄ | Ευαλκίδου 53, Λόφος Σκουζέ, 104 44 e-mail: dba.4dk.evalkidou.b@cosmotemail.gr | 210 5134870 |
| 4Δ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωαννίνων 81, Λόφος Σκουζέ, 104 44 e-mail: dba.4dk.ioanninon@cosmotemail.gr | 210 5155620 |
| 4Δ.Κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΑΚΑ | Μιχαήλ Κόρακα 11, Αχαρνών-Θυμαράκια, 104 45 e-mail: dba.4dk.m.koraka@cosmotemail.gr | 210 8311169 |
| 4Δ.Κ. ΠΥΡΛΑ | Πύρλα 21, Κάτω Πατήσια, 111 45 e-mail: dba.4dk.pirla@cosmotemail.gr | 210 8313626 |
| 4ΔΚ. ΓΕΡΑΚΗ | Γεράκη 28, Κάτω Πατήσια 104 45 e-mail: dba.4dk.geraki@cosmotemail.gr | 210 8320098 |

| 5^η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | | |
|---|---|-------------|
| 5Δ.Κ. ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | Μαλακιά 7, Κάτω Πατήσια, Αγ.Ελευθέριος, 111 43 e-mail: dba.5dk.ag.eleftheriou@cosmotemail.gr | 210 2017710 |
| 5Δ.Κ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | Αξιουπόλεως 33, Ριζούπολη, 111 42 e-mail: dba.5dk.axioupleos@cosmotemail.gr | 210 2584831 |
| 5Δ.Κ. ΕΡΜΙΠΠΟΥ | Ερμίππου 11, Προμπονάς, 111 43 e-mail: dba.5dk.ermippou@cosmotemail.gr | 210 2526265 |
| 5Δ.Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΛΛΗ | Δημητρίου Ράλλη 8, Κάτω Πατήσια, 111 44 e-mail: dba.5dk.d.ralli@cosmotemail.gr | 210 2232105 |
| 5Δ.Κ. ΡΟΣΤΑΝ & ΠΟΛΥΛΑ | Ροστάν 28 & Πολυλά 1, Άνω Πατήσια, 111 41 e-mail: dba.5dk.polila@cosmotemail.gr | 210 2285800 |
| 5Δ.Κ. ΝΕΪΓΥ | Νεϊγύ 62, Άνω Πατήσια, 111 43 e-mail: dba.5dk.neigi@cosmotemail.gr | 210 2529566 |
| 5Δ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ | Αγίας Λαύρας & Ροστάν 32, Άνω Πατήσια -Κυπριάδου, 111 41 e-mail: dba.5dk.ag.lavras@cosmotemail.gr | 210 2023217 |
| 5Δ.Κ. ΑΜΑΣΙΟΥ Β΄ | Αμασίου 21, Ριζούπολη-Προμπονάς, 111 43 e-mail: dba.5dk.amasiou.b@cosmotemail.gr | 210 2518010 |
| 5Δ.Κ. ΑΜΑΣΙΟΥ Α΄ | Αμασίου 19, Ριζούπολη-Προμπονάς, 111 43 e-mail: dba.5dk.amasiou.a@cosmotemail.gr | 210 2518086 |

| 6^η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | | |
|---|---|-------------|
| 6Δ.Κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ | Δομοκού 2 & Παιονίου, Σταθμός Λαρίσης, 104 40 e-mail: dba.6dk.afxentiou@cosmotemail.gr | 210 8222245 |
| 6Δ.Κ. ΞΕΝΑΓΟΡΑ | Ξεναγόρα 6, Λεβίδι - Αχαρνών, 112 52 e-mail: dba.6dk.xenagora@cosmotemail.gr | 210 8674237 |
| 6Δ.Κ. ΠΥΘΙΑΣ | Πυθίας 8, Κυψέλη, 113 64 e-mail: dba.6dk.pithias@cosmotemail.gr | 210 8658900 |
| 6Δ.Κ. ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ | Λ.Ιωνίας 86, Αγ.Νικόλαος-Αχαρνών, 104 46 e-mail: dba.6dk.lionias@cosmotemail.gr | 210 8655044 |
| 6Δ.Κ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυκλάδων 30, Κυψέλη, 113 61 e-mail: dba.6dk.kikladon@cosmotemail.gr | 210 8811244 |
| 6Δ.Κ. ΘΑΥΜΑΝΤΟΣ | Θαύμαντος 10, Κυψέλη, 113 64 e-mail: dba.6dk.thavmantos@cosmotemail.gr | 210 8612743 |
| 6Δ.Κ. ΛΕΣΒΟΥ | Λέσβου 19, Κυψέλη-Ανιάτων, 112 56 e-mail: dba.6dk.lesvou@cosmotemail.gr | 210 8678882 |
| 6Δ.Κ. ΚΡΙΣΣΗΣ Β΄ | Κρίσσης 15, Άνω Κυψέλη, 113 64 e-mail: dba.6dk.krissis.b@cosmotemail.gr | 210 8625679 |
| 6Δ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Νεοχωρίου 5, Κυψέλη, 11363 e-mail: dba.6dk.neochoriou@cosmotemail.gr | 210 5133565 |

| 7^η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | | |
|---|---|-------------|
| 7Δ.Κ. ΚΟΤΥΑΙΟΥ | Κοτυαίου 1, Αμπελόκηποι, 115 21 e-mail: dba.7dk.kotieou@cosmotemail.gr | 210 6425121 |
| 7Δ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ | Σεβαστουπόλεως 135, Ερ. Σταυρός, 115 26 e-mail: dba.7dk.sevastoupoleos@cosmotemail.gr | 210 6917664 |
| 7Δ.Κ. ΑΛΑΣΤΩΡΟΣ | Σολιώτη - Αλάστωρος & Κουτσικάρη 49, 115 22 e-mail: dba.7dk.alastoros@cosmotemail.gr | 210 6440231 |
| 7Δ.Κ. ΛΑΜΨΑ Α΄ | Λάμψα & Φλώρου, Γηροκομείο, 115 24 e-mail: dba.7dk.lampsa.a@cosmotemail.gr | 210 6925028 |
| 7 Δ.Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΕΙΟ | Σεβαστουπόλεως 135, Ερ. Σταυρός, 115 26 e-mail: dba.7dk.christodoulakeio@cosmotemail.gr | 210 6927895 |
| 7Δ.Κ. ΛΑΜΨΑ Β΄ | Λάμψα & Φλώρου, Γηροκομείο, 115 24 e-mail: dba.7dk.lampsa.b@cosmotemail.gr | 210 6926380 |
| 7Δ.Κ. ΝΟΡΝΤΑΟΥ | Νορντάου 2, Γκύζη, 114 74 e-mail: dba.7dk.norntaou@cosmotemail.gr | 210 6423602 |
| 7Δ.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α΄ | Λεωφ. Κηφισίας 128, e-mail: dba.7dk.kifisias.a@cosmotemail.gr | 2106927017 |
| 7Δ.Κ. ΛΥΚΑΙΟΥ | Λυκαίου 67-73, Γκύζη, 114 76 e-mail: dba.7dk.likeou@cosmotemail.gr | 210 6411120 |
| 7Δ.Κ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | Μεσογείων 96, Αμπελόκηποι-Ερυθρός, 11527 e-mail: dba.7dk.mesogeion@cosmotemail.gr | 210 7777105 |
| 7Δ.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Β΄ | Λεωφ. Κηφισίας 128, Ελληνορόσων, 11526 e-mail: dba.7dk.kifisias.b@cosmotemail.gr | 210 6913057 |
| 7Δ.Κ. ΜΙΚΡΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΕΙΟ | Σεβαστουπόλεως 135, Αμπελόκηποι, 11526 e-mail: dba.7dk.m.christodoulakeio@cosmotemail.gr | 210 6911219 |

Β) ΚΤΗΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

| | | | |
|----|--|----------------------------------|-------------|
| 1 | Κεντρική Υπηρεσία Δ.Β.Α. (Γραφεία ορόφων, είσοδος κτηρίου, λοιπό υπόγειο πλην αποθήκης Διαχ. Υλικού) | Ρόδου 181 & Σερήνου - Σεπόλια | 210 5102400 |
| 2 | Αποθήκη Διαχείρισης Υλικού (υπόγειο οδού Ρόδου) | Ρόδου 181 & Σερήνου - Σεπόλια | 210 5102419 |
| 3 | Α΄ Μαγειρείο (Ισόγειο οδού Ρόδου) | Ρόδου 181 & Σερήνου - Σεπόλια | 210 5102417 |
| 4 | Πυροσβεστήρες αυτοκινήτων Δ.Β.Α. | Ρόδου 181 & Σερήνου - Σεπόλια | 210 5102404 |
| 5 | Β΄ Μαγειρείο - Σεβαστουπόλεως | Σεβαστουπόλεως 135 - Ερ. Σταυρός | 210 6922507 |
| 6 | Αποθήκη - Σιδηρουργείο (Δομοκού) | Δομοκού 2 - Στ. Λαρίσης | 210 8222379 |
| 7 | Υπόγεια αποθήκη κτηρίου οδού Λεάνδρου & Ιφιγενείας 54 (Πυροσβεστήρες προστασίας χώρου) | Λεάνδρου & Ιφιγενείας 54 - Αθήνα | 210 8222623 |
| 8 | Πυροσβεστήρες προς αποθήκευση στην υπόγεια αποθήκη κτηρίου οδού Λεάνδρου & Ιφιγενείας 54 | Λεάνδρου & Ιφιγενείας 54 - Αθήνα | 210 8222623 |
| 9 | Γραφεία Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας | Σάμου 95 - Στ. Λαρίσης | 210 8222671 |
| 10 | Κτήριο ΚΑΠΑΨ - Συμβουλευτικός Σταθμός | Λάκωνος 9 - Αμπελόκηποι | 210 8670030 |
| 11 | Βιβλιοθήκη Σεβαστουπόλεως | Σεβαστουπόλεως 135 - Ερ. Σταυρός | 210 2234126 |
| 12 | Αποθ. Διαχ. Υλικού Σεβαστουπόλεως | Σεβαστουπόλεως 135 - Ερ. Σταυρός | 210 5102406 |
| 13 | Ξυλουργείο | Διδύμου 21 - Αθήνα | 210 8838951 |

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2026

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Β. ΔΕΛΛΑΣ

Μ. ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ

Μ. ΛΕΛΕΔΑΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ση Παιδικών Σταθμών
Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
Ταχ. Δ/ση: Σάμου 95
Ταχ. Κώδικας: 104 40 Αθήνα
Πληρ: Β. Δέλλας
Τηλ.: 210-8222623
e-mail: texn.support@dbda.gr

Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρων για τις ανάγκες των κτηρίων του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού οικ. ετών 2026-2027

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **#36.952,00#€** (τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΑΛΕ 030.3120989 «Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός» ο οποίος αναλύθηκε από την υπηρεσία μας στον ΑΛΕ 030.3120989004 «Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης» προϋπολογισμού οικ. ετών 2026 - 2027.

Δαπάνη ποσού **#16.616,00#€** (δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων δεκαέξι ευρώ) θα βαρύνει τον τρέχοντα προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2026. Το δε υπόλοιπο ποσό των **#20.336,00#€** (είκοσι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2027.

Τα παρακάτω είδη του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού είναι σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Οι ποσότητες που απαιτούνται προς προμήθεια, προς αντικατάσταση υπαρχόντων ακατάλληλων λόγω παλαιότητας (20ετίας), έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη το μητρώο πυροσβεστήρων που τηρείται και την ημερομηνία κατασκευής τους.

Η εκτιμώμενη τιμή μονάδας μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ έχει υπολογισθεί κατόπιν έρευνας αγοράς.

Οικ. έτος 2026

| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ANEY ΦΠΑ (€) | ΔΑΠΑΝΗ ANEY ΦΠΑ (€) |
|---------------------|--|-----------------|----------|---------------------------|---------------------|
| 1. | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 6 kg | TEM. | 230 | 40,00 | 9.200,00 |
| 2. | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 12 kg | TEM. | 35 | 60,00 | 2.100,00 |
| 3. | Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως PO 12 kg | TEM. | 30 | 70,00 | 2.100,00 |
| ΔΑΠΑΝΗ ANEY ΦΠΑ (€) | | | | | 13.400,00 |
| ΦΠΑ 24% (€) | | | | | 3.216,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) | | | | | 16.616,00 |

Οικ. έτος 2027

| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€) | ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€) |
|-------------------------|--|-----------------|----------|---------------------------|---------------------|
| 1. | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 6 kg | ΤΕΜ. | 280 | 40,00 | 11.200,00 |
| 2. | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA 12 kg | ΤΕΜ. | 40 | 60,00 | 2.400,00 |
| 3. | Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως ΡΟ 12 kg | ΤΕΜ. | 40 | 70,00 | 2.800,00 |
| ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% (€) | | | | | 16.400,00 |
| ΦΠΑ 24% (€) | | | | | 3.936,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) | | | | | 20.336,00 |

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

| ΕΤΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€) | ΦΠΑ 24% (€) | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€) |
|------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 2026 | 13.400,00 | 3.216,00 | 16.616,00 |
| 2027 | 16.400,00 | 3.936,00 | 20.336,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ 2026-2027 | 29.800,00 | 7.152,00 | 36.952,00 |

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2026

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

B. ΔΕΛΛΑΣ

M. ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ

M. ΛΕΛΕΔΑΚΗ